



Controlador de Pantalla LCD Inalámbrico / Red SWIFT / Bus ANN-BUS / Alimentación 18-30 VCC / Consumo 30 mA

SKU: W-DISD Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$9,183.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El controlador de pantalla LCD inalámbrico está diseñado para integrarse con sistemas de detección de incendios que operan sobre la red inalámbrica mallada SWIFT. Su función principal consiste en recibir eventos específicos generados dentro de la malla RF y transmitirlos a un anunciador ANN-80-W dedicado, dado que el panel de detección de incendios (FACP) no dispone de capacidad nativa para desplegar este tipo de información. Se comunica con el FACP a través del bus ANN-BUS, operando simultáneamente como dispositivo cableado para la notificación de alarmas estándar. Cada unidad requiere asociación directa con una puerta de enlace W-GATE para garantizar la cobertura completa de la red inalámbrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Interfaz LCD para recepción y despliegue de eventos de red inalámbrica SWIFTConexión al panel de detección de incendios (FACP) mediante bus ANN-BUSRequiere anunciador ANN-80-W dedicado para visualización de informaciónUnidad obligatoria por cada puerta de enlace W-GATE instaladaNotificación de condiciones de falla y supervisión propias de la malla inalámbricaEventos de alarma estándar reportados en el panel como dispositivo cableadoAlimentación: 18 a 30 VCC; consumo máximo: 30 mA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Recepción de eventos específicos de red inalámbrica SWIFTNotificación de fallas y supervisión de malla inalámbricaEventos de alarma estándar como dispositivo cableado en panel</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Interfaz: LCDBus de comunicación: ANN-BUSAlimentación: 18 a 30 VCCConsumo máximo: 30 mA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Controlador de pantalla LCD inalámbrico WDISD</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualización dedicada de eventos RF no mostrados por el FACP
Característica 2	Conexión directa al panel mediante protocolo ANN-BUS
Característica 3	Notificación automática de fallas y condiciones de supervisión de malla
Característica 4	Operación como dispositivo cableado para alarmas estándar en el panel
Característica 5	Requiere un anunciador ANN-80-W dedicado por controlador
Característica 6	Unidad necesaria por cada puerta de enlace W-GATE instalada